



LEGENDA:

- woda surowa
- woda uzdatniona I stopnia
- woda uzdatniona II stopnia
- woda płuczna
- popłuczny
- powietrze

- ① Filtr Ø1400mm
- ② Aerator M-6
- ③ Zestaw pompowy
- ④ Blok dmuchawy
- ⑤ Zbiornik przeponowy
- ⑥ Zespół chloratora
- ⑦ Wodomierz DN100
- ⑧ Skrzynka pomiarowo-przelewową
- ⑨ Zbiornik retencyjny 150m3
- ⑩ Zasuwa DN150 normalnie zamknięta
- ⑪ Zawór zwrotny DN150

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
 09-402 Plock, Al. Jachowicza 17A : tel/fax: 024 269 23 75;
 kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarosław Moderacki 0604 401 012
 e-mail: hydromont@wp.pl, NIP 774-304-10-00 : REGON 141247642
 Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

INWESTOR: GMINA BRUDZEN DUŻY ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży		Nazwa inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Siecień (gm. Brudzeń Duży)	
Branża: Sanitarna	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant:	mgr inż. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01		Nazwa rys. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SUW
Sprawdzili:	mgr inż. Maria Nowak upr. nr 43/89		Data: 12.2015 r.
Opracowali:			Nr rys. IS-10
			Skala B/S