



OZNACZENIA:
 — — przewody z rur stalowych ocynkowanych
 (H...) — numer pionu wodociągowego

- UWAGI:**
- 1.Przewody projektowane instalacji wodociągowej przeciwpozarowej z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez łączniki gwintowane.
 - 2.Hydranty dn25 istniejące montowane w szafkach podłogowych
 - 3.Przewody prowadzone w ścianach w izolacji z pianki PU o grubości 6mm.
 - 4.Przewody instalacji wodociągowej przeciwpozarowej izolować otulinami z pianki PU o grubości 13mm.

<p>PRO-BAN "PRO-BAN" MACIEJ BANACH PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE, NADZORY Gostynin, ul. Jana Pawła II 18/14, tel. 512 472 771</p>			
<p>Nazwa zadania Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Siecieńcu w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego</p>			
<p>Inwestor Gmina Brudzeń Duży ul. Tomińska 2, 09-414 Brudzeń Duży</p>			
<p>Adres inwestycji Siecień 84, 09-411 Bido dz. ewid. nr 40, obręb 0030, jedn. ewid. 141903_2</p>			
<p>Projektant – Konstrukcja mgr inż. Maciej Banach upr. nr MAZ/0801/PBK/6/15 Projektant – Instalacje sanitarne mgr inż. Piotr Topiński upr. nr MAZ/0043/PWOS/12</p>			
<p>Temat rysunku Rzut II piętra – Instalacja wody poz.</p>			
Skala	Data	Nr rys.	Nr strony
1 : 100	22 04 2017	3	