

Artur Cebula
Architekt
ul. Działkowców 29
28-230 Połaniec

Płock, 06.07.2011 roku

Znak 71MMD-003611-2011

Dot. **Uzgodnienia projektu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brudzeniu Dużym.**

Uzgodnienie nr 4/R5/2011

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 30.06.2011, dotyczącej uzgodnienia projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym dz. 186/1 cz. 485”, ENERGA - OPERATOR S.A. – Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 informuje, że **uzgadnia pozytywnie** przedłożoną dokumentację oraz ustala się następujące ogólne warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej oraz warunki prowadzenia robót w pobliżu sieci elektroenergetycznych przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego:

- powiadomić pisemnie lub telefonicznie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.
- w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z istniejącą elektroenergetyczną siecią kablową wszelkie roboty budowlane prowadzić ręcznie przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia pod nadzorem pracownika ENERGA OPERATOR SA – Oddział w Płocku.
- istniejące linie kablowe nN należy osłonić w miejscach skrzyżowań z projektowanym chodnikiem rurą dwudzielną o średnicy $\Phi 110$ z polietylenu o wysokiej gęstości np. A 110PS, przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku
- zachować wymagania normy N-SEP-E-004 w zakresie minimalnych odległości w miejscach zbliżeń i skrzyżowań istniejących linii kablowych z projektowanym chodnikiem

Z poważaniem

Kierownik
Działu Dokumentacji
Energetycznej Płock


Włodzimierz Wędzik