

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock



KONTAKTY

Dyrektor / Sekretariat: tel. 24 367-21-01

fax. 24 264-75-09

e-mail: plock@psse.waw.pl

Nasz znak: PPIS-HKN-6030/57/440/1606/11

Płock, dnia 04.03.2011 r.

**Zakład Eksploatacji
Wodociągów i Kanalizacji
w Dobrzyniu n/Wisłą**
ul. Lipnowska 11A
87-610 Dobrzyń n/Wisłą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w oparciu o sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 02.03.2011 r. z wodociągu publicznego w Karwosiekach stwierdza w punkcie poboru:

- kran w gabinecie zabiegowym w SP ZOZ Ośrodka Zdrowia w Sikorzu
(Sprawozdanie Nr LSW/600/250/11 z dnia 02.03.2011 r.):

woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.) w ramach wykonywanych oznaczeń.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

inż. Grzegorz Bienkowski
higienista-epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat
2. aa - 2 egz.

	<p>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku</p> <p>Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Wód</p> <p>09-402 Płock, ul. Kolegialna 20</p> <p>tel. (024) 3672634; (024) fax:2647509; e-mail: plock@psse.waw.pl</p>	<p>AB 630</p>
--	--	---------------

<p>Sprawozdanie z badań wody nr¹⁾: LSW/600/ 250/11</p>	<p>Data sporządzenia sprawozdania:</p> <p>03.03.2011 r</p> <p>Egz. <i>2</i>/14</p>
--	--

¹⁾ nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Próbka:

Kod laboratoryjny : LSW/600/ 250/11

Data rejestracji: 02.03.2011 r

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: PSSE PŁOCK HKN

Wpłynęło do HK PSSE w Płocku

dnia *02.03.2011*

nr *438*

podpis *B. Zeromski*

Klient (zleceniodawca):

Nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Adres: 09-402 PŁOCK ul. Kolegialna 20

Opis próbki wg protokołu pobrania: Nr HKN-510/600/24/26/116/11

Miejsce/adres pobrania próbki : SP ZOZ Karwosieki

Punkt poboru próbki: kran w gabinecie zabiegowym

Pochodzenie próbki: wodociąg publiczny Karwosieki

Data pobrania próbki: 02.03.2011 r


Data badania od dn. 02.03.2011 r do dn. 03.03.2011 r

Odstępstwa od badań i badania niezgodne z wymaganiami : brak

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone tłustą czcionką.


Sprawozdanie z badań wody¹⁾ : LSW/ 600 / 250/11¹⁾ nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki**Wyniki badań fizykochemicznych**

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Metoda badawcza	Wynik badania*
Barwa	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2002 Rozdz.4	5 ± 2
Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027: 2003	0,25 ± 0,05
pH	--	PN-90/C-04540.01	7,5 ± 0,1
Przewodność w temp. 25°C	μS/cm	PN-EN/27888: 1999	598 ± 8
Zapach	--	PN-72/C-04557	akceptowalny
Smak	--	PN-72/C-04557	akceptowalny
Amonowy jon	mg/l	PN- ISO 7150 -1: 2002	< 0,05

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych: **mgr Gryzelda Morawska** **Wyniki badań mikrobiologicznych**

Nazwa wskaźnika	Metoda badawcza	Wynik badania* [jtk]
Liczba bakterii grupy coli w 100ml	LSM/PB 1-0-0: wyd. II wg PN-ISO 9308-1:1999	nie wykryto (0)
Liczba Escherichia coli w 100 ml	LSM/PB 1-0-0: wyd.II wg PN-ISO 9308-1:1999	nie wykryto (0)

* Wynik badania uwzględnia niepewność zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami.


Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych : **mgr Tomasz Szpotański** 

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości.

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Zatwierdził:

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORIUM
BADAŃ WÓD
mgr Gryzelda Morawska